



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 228/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 120»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору № 228 от «02» июля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «12» июля 2019 года по «23» июля 2019 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Абрамовой Наталией Викторовной проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 120» (далее – МДОУ «Детский сад № 120»), осуществляющем деятельность (расположенного) по адресу: г. Ярославль, проспект Дзержинского д. 33а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего Артюнина Ирина Викторовна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Декларация пожарной безопасности № 78401362-ТО-00434 от 29.07.2014) не уточнена или не разработана вновь при изменении содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности (указаны не действующие нормативные документы ППБ 01-03).	Ч. 6 ст. 64 ФЗ Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 7 приказа МЧС России от 24.02.2009 N 91 (ред. от 21.06.2012) Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности (зарегистрирован в Минюсте России 23 марта 2009 г. N 13577)	15.10.2020	
2.	Отсутствует эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	п.п. 33, 43 ППР в РФ, п. 6.22 СНиП 21-01-97*, п. 7.62 СНиП 23-05-95*, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п.п. 7.104, 7.105, 7.108 СП 52.13330.2011	15.10.2020	
3.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты	п.9 ППР в РФ	15.10.2020	

	органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты на каждого дежурного. (Имеется 1 СПИ-20 с истекшим сроком годности маркировка на коробке 09.09.2008г).			
4.	Дверь эвакуационного выхода из коридора у группы № 3 (помещение № 38 по техпаспорту БТИ от 16.05.2014) открываются не по направлению выхода из здания.	п. 33, ППР в РФ, п. 6.17 СНИП 21-01-97*, п. 4.2.6 СП 1.13130.2009.	15.10.2020	
5.	Заполнение проема (дверь) в противопожарной преграде, отделяющей помещение электрощитовой от коридора, выполнено не 2-го типа (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	ч. 1, ч. 2 таб. 23, ч. 3 таб. 24, ч. 13 ст. 88 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п.п. 5.14*, 7.1, 7.4 СНИП 21-01-97*, п.п. 4.2, 4.17 СП 4.13130.2013	15.10.2020	
6.	Аппаратура АУПС не формирует сигнал на отключение вентсистемы в пищеблоке при пожаре	ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ СП 5.13130.2009 п. 14.1, НПБ 88-2001 п. 13.1	15.10.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля

по пожарному надзору Абрамова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» июля 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

Абрамов
(подпись)

Артюшине Ирене Владимировне
(подпись)

«23» июля 20 19 г.



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору