

**Сведения о принятых мерах по исполнению предписания
РПН от 11.03.2019 № 124**

№	Выявленные нарушения, предложения по их устранению	Отметка о выполнении/невыполнении
1	Производственные ванны для мытья столовой посуды в буфетных на группах и на пищеблоке подсоединены к канализации без воздушных разрывов	Закуплено необходимое сантехническое оборудование (договор поставки от 05.03.2019 № 10), замечание устранено.
2	Анализ по выборке натуральных норм питания не представлен. Технологические карты не содержат ссылку на автора сборника, не прописан режим и время приготовления блюд в духовом шкафу.	Анализ по выборке натуральных норм питания в ДОУ проводится. В адрес ООО «Комбинат социального питания» направлена претензия, нарушение устранено. Контроль за выполнением натуральных норм питания усилен.
3	Туалетные старшей и подготовительных групп не оборудованы закрывающимися кабинками.	В сентябре 2019 года в указанные группы поступили дети 3-х лет. При наличии возможности, в том числе, финансовой, закрывающиеся кабины будут установлены.
4	Уровни искусственной освещенности не соответствуют требованиям санитарных правил.	Закуплены светильники, соответствующие требованиям (договор поставки от 25.02.2019 № 6), замечание устранено.
5	Инструкции для мытья столовой посуды не содержат сведений об имеющихся моющих и дезинфицирующих средствах. Отсутствует инструкция по мытью посуды. Чистые столовые приборы (ложки) хранятся в кассетах ручками вниз. Не маркирована посуда персонала в группе.	Инструкции обновлены в соответствии с требованиями и размещены в буфетных. Чистые столовые приборы хранятся в соответствии с требованиями. Столовые приборы персонала маркированы. Усилен контроль старшей медицинской сестры за выполнением санитарных правил.
6	Стены в кабинете логопеда отделаны бумажными обоями.	Произведен ремонт в кабинете логопеда, замечание устранено.
7	В раздевальных помещениях групп № 2,6,7,8 отсутствуют шкафы для верхней одежды персонала.	Шкафы для верхней одежды персонала размещены в подсобном помещении групп. Площадь раздевальных помещений не позволяет разместить шкафы. При возможной перепланировке раздевальных помещений замечание будет устранено.
8	Не оборудованы производственные моечные ванны на пищеблоке.	В департамент образования мэрии города Ярославля направлено ходатайство о выделении необходимых финансовых средств (исх. № 37 от 24.06.2019), подготовлены письма депутатам Молодкину В.М. (исх. № 66 от 18.09.2019), Фомичеву Р.Ю. (исх. № 67 от 18.09.2019)
9	Окна в спальне группы имеют ветхие рамы.	
10	Линолеум в игровых помещениях в группах № 3,5 имеет механические дефекты.	
11	Въезды и входы на территорию ДОУ, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам нуждаются в ремонте асфальтового покрытия.	

Заведующий МДОУ «Детский сад № 120»

И.В.Артюнина

