

**Сведения о принятых мерах по исполнению предписания
№ 228/1/1 от 23.07.2019**

№	Выявленные нарушения, предложения по их устранению	Отметка о выполнении/невыполнении
1	Декларация пожарной безопасности не уточнена	В стадии выполнения
2	Отсутствует эвакуационное освещение	При наличии необходимого финансирования замечание будет полностью устранено. В департамент образования мэрии города Ярославля направлено ходатайство о выделении необходимых финансовых средств.
3	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение электрощитовой от коридора, выполнено не 2-го типа	
4	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека	Закупка запланирована на сентябрь 2019 года
5	Дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания	Замечание устранено
6	Аппаратура АУПС не формирует сигнал на отключение вентсистемы в пищеблоке при пожаре	Работы запланированы на сентябрь-октябрь 2019 года

Заведующий МДОУ «Детский сад № 120»



И.В.Артюнина